

正誤表

書 名：要点ガッチリ 消防設備士 2 類

コード：978-4-485-23022-0

版 刷：第 1 版第 2 刷

発行日：2021 年 6 月 4 日

正誤表作成日：2025 年 6 月 26 日

ページ	箇所	誤	正										
118	水源の種類 の表	人口水理	人工水理										
152	鋼管の種類	② 一般配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448)	② 一般配管用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3448)										
		⑤ 配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3459)	⑤ 配管用ステンレス鋼鋼管 (JIS G 3459)										
162	表 2.2.1 膨張比の欄	<table><tr><th>膨張比</th></tr><tr><td>20 倍以下</td></tr><tr><td>80 倍以上 250 倍未満</td></tr><tr><td>250 倍以上 500 倍未満</td></tr><tr><td>500 倍以上 1000 倍未満</td></tr></table>	膨張比	20 倍以下	80 倍以上 250 倍未満	250 倍以上 500 倍未満	500 倍以上 1000 倍未満	<table><tr><th>膨張比</th></tr><tr><td>20 以下</td></tr><tr><td>80 以上 250 未満</td></tr><tr><td>250 以上 500 未満</td></tr><tr><td>500 以上 1000 未満</td></tr></table>	膨張比	20 以下	80 以上 250 未満	250 以上 500 未満	500 以上 1000 未満
膨張比													
20 倍以下													
80 倍以上 250 倍未満													
250 倍以上 500 倍未満													
500 倍以上 1000 倍未満													
膨張比													
20 以下													
80 以上 250 未満													
250 以上 500 未満													
500 以上 1000 未満													
182	表 2.2.9 の 注記	還元されていくことをいう.	還元されていく時間のことをいう.										
196	③ の 見出し	水成膜泡消火薬剤に使用する機器	水成膜泡消火薬剤の場合に必要な器具										
200	下から 1 行目	上向き型に種別される.	上向き型に類別される.										
221	問 4 の解答 下から 1,2 行目	- 5℃以下・- 10℃以下・- 20℃以下	- 5℃以上・- 10℃以上・- 20℃以上										
224	2章のまとめ. 5) バルブ類 2 行目	<table><tr><td>玉型</td></tr></table> 弁	玉型	<table><tr><td>玉形</td></tr></table> 弁	玉形								
玉型													
玉形													
251	《参考ー 4》 1 行目	ブローアー型の種類がある.	ブローアー型の 2 種類がある.										
	《参考ー 4》 2 行目	泡水溶液放射することにより,	泡水溶液を放射することにより,										
328	加圧送水装置 (ポンプ方式) の付属装置の 名称	⑨ 性能試験配管	⑨ 性能試験用配管										
331	③のバルブ の名称	名称：玉型弁	名称：玉形弁										
346	泡消火設備 の系統図の 令の凡例	連成形	連成計										
360													
361													