

『ビル管理士試験模範解答集 2023 年版』正誤表

コード 22047 1 版 1 刷 (正誤表作成 2023/9/12)

頁	行	誤	正
3	問題 8 (2)	…使用してはならず	…使用してはならず
35	問題 128 (3)	排水横枝管から	排水横枝管から
44	問題 163 (2)	…方式がある, こん	…方式がある, (“こん”は削除)
80	問題 49 解説 4 行目	$[W/(m^2 \cdot K)]$	$[m^2 \cdot K/W]$
133	問題 126 解説 1～2 行目	の後段に設けるのは「ろ過装置」である	は, 処理水を直接吸引ろ過するため, 汚泥と上澄み水を分離する沈殿槽が不要である
135	問題 128 解説 1 行目	…最下流の	…最上流の
144	問題 140 解説 1 行目	機器点検は 6 月に 1 回	機器点検の期間は 6 月に 1 回
169	問題 173 解説	次表の文章に差換えをお願いいたします。	
209	問題 99 (5)	(5)…電力システム (“カ”がカタカナ)	(5)…電力システム
301	問題 143 解説	次表の文章に差換えをお願いいたします。	
327	問題 63 (1)	一定地域内の	一定地域内の
397	問題 131 解説 - (5)	次表の文章に差換えをお願いいたします。	
404	問題 178 解説 1 行目	策 1 石油類	第 1 石油類
451	問題 156 (4)	…衛生上の	…衛生上の
456	問題 178 (3)	…日視調査や…	…目視調査や…
468	問題 85 解説 2 行目, 3 行目	…dB/d.d)	…dB/d.d.)
473	問題 98 解説 5 行目	…気乾状態と	…気乾状態と
491	3 行目	…の用法, 用量に	…の用法, 用量に
628	問題 69 解説	室内機に膨張弁＋熱交換器＋送風機, 室外機に圧縮機＋熱交換器＋送風機と	室内機に熱交換器＋送風機, 室外機に圧縮機＋膨張弁＋熱交換器＋送風機という

●差換え内容

169 ページ 問題 173 解説	トコジラミはヒトを宿主とする吸血性の寄生昆虫なので, 使用する殺虫剤は, 医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律 (医薬品医療機器等法) による承認を必要とする (それぞれの殺虫剤を調べると, 確かにトコジラミ用の殺虫剤だけが医薬品として売られている。ただし, 特定建築物内で使用できる殺虫剤は, 対象の害虫に関わらず医薬品医療機器等法によって承認された医薬品, 医薬部外品に限られる)。
301 ページ 問題 143 解説	-(1)の 3 か月が正しい。 建築物清掃業の登録の要件には, 物的要件, 人的要件, 作業方法等の要件が定められているが, 作業法等が適合していなければならないとされる「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」(平成 14 年厚生労働省告示第 117 号)によれば, 作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況の点検は 3 か月以内ごとに 1 回実施することとされている。共通資料 2 並びに <u>2022-141</u> 参照。
397 ページ 問題 131 解説 - (5)	-(5) 通気量の限られる伸頂通気方式では次のような制約がある。 1. 排水横主管以降が満流となる場合は, 通気量の限られる伸頂通気方式としてはならない。 2. 伸頂通気方式の排水立て管には, 通気を妨げるのでオフセットを設けてはならない。 3. 排水立て管と排水横主管の接続は, 円滑な排水のために大曲りベンド等で接続する。 4. 伸頂通気方式の排水横主管の水平曲りは, 排水立て管の底部より 3 m 以内には設けてはならない。 <u>2021-130</u>