

アチーブメントテスト 内容訂正のお詫び

2026年1月12日発売の電気計算2月号にて出題された、
「第937回 アチーブメントテスト」にて、出題問題の
図表に誤りがございました。
正しい内容は以下ようになります。

≡ 今月の問題（第937回） ≡

【A 級】 表のような定格をもつ三相変圧器 2 個を図のように接続して返還負荷法により温度上昇試験を行う場合、二次側に流れる循環電流を求めよ。ただし、変圧器に加える電圧は 3.3 kV とし、二次側の使用タップは、1 号変圧器 22 kV、2 号変圧器 20 kV とする。

(正)

一次電圧 [kV]	3.3			
二次電圧 [kV]	22	21	20	19
一次電流 [A]	350			
二次電流 [A]	52.6	55	57.7	60.8
パーセントインピーダンス [%]	5.00	4.00	4.68	5.02

※一次と二次の表記が入れ替わっている。

アチーブメントテストにご参加いただいている皆様にはご迷惑をおかけいたしました。

以降、このようなことがないよう問題の確認を徹底して参ります。

